

HOS AWU (Elektronická regulácia horenia, Regulácia kotlového okruhu, Strážca podtlaku)

Technická data
stav 2020/08

Č.	Označenie
1	Riadiaca jednotka (vrátane zástrčky a kábla 3,2 m)
2	Spalínové teplotné čidlo s keramickým púzdom (dĺžka vedenia 4 m)
3	Bezkontaktný senzor dvierok (dĺžka vedenia 4 m)
4	Klapka podľa variantu (dĺžka vedenia 5 m)
5	Bezdrôtový display
6	Teplotné čidlo PT 1000 (dĺžka vedenia 8 m) teploty ve výmenníku
7	Teplotné čidlo PT 1000 (dĺžka vedenia 8 m) akumulčná nádrž hore
8	Teplotné čidlo PT 1000 (dĺžka vedenia 8 m) akumulčná nádrž dole
9	Zástrčkový spínač čerpadla kotlového okruhu (dĺžka vedenia 8 m)
10	Spona na spalínovú cestu $\varnothing 150-250$ mm vrátane držiaku silikónovej hadičky (dĺžka hadičky 8 m)
11	Zástrčkový spínač zariadenia vzduchotechniky (dĺžka vedenia 8 m)
A	Čerpadlo kotlového okruhu
B	Zariadenie vzduchotechniky
C	Tlak v miestnosti

